

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

школа № 502

Кировского района Санкт-Петербурга

**Информация о проверках юридического лица,
проводимых органами государственного контроля (надзора)
в 2023 году**

Дата проверки	Цель, предмет проверки	Наименование органа государственного контроля (надзора)	Результат
23.07.2023- 26.07.2023	Профилактический визит № 1184	ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу	Предписание № 78230061000206919819 от 26.07.2023
02.10.2023	Соблюдение обязательных требований законодательства	Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу	Предписание № Ю78-03-05/27-660-2023 от 16.10.2023

Директор школы № 502

Л.А. Свердлова

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

школа № 502

Кировского района Санкт-Петербурга

Информация об устранении нарушений

1. По предписанию ОНДПР Кировского района ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 78230061000206919819 от 26.07.2023

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения	Информация о выполнении
1	Закончился срок эксплуатации некоторых элементов АПС	01.02.2024	Выполнены работы по разработке ПСД на ремонт системы АПС и СОУЭ.
2	Отделка пола рекреации 1 этажа	01.02.2024	Проведение данных работ планируется в 2025 году в соответствии с адресной программой текущего ремонта администрации Кировского района СПб.
3	Вестибюль 1 этажа отделить от примыкающих коридоров и помещений противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45 с заполнением противопожарными дверьми 2 типа с пределом огнестойкости не менее EI 30	01.02.2024	Проведение данных работ планируется в 2025 году в соответствии с адресной программой текущего ремонта администрации Кировского района СПб

2. По предписанию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу № Ю 78-03-05/27-660-2023 от 16.10.2023

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения	Информация о выполнении
1	Обеспечить наличие исправного и эффективного оборудования систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением над зоной избытка тепла и выделения влаги (плита) и над зоной пароконвектомата местной системой вытяжной вентиляции.	22.08.2024	Выполнено.
2	Обеспечить ремонт спортивного зала	22.08.2024	Выполнено.

Директор школы № 502

Л.А. Свердлова